令和7年度　　水道水質検査結果一覧　　配水区：大矢野町　中央配水区　　採水地：江樋戸港

検査項目	水道法水質基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
気温	(℃)	12.9	17.9	21.0	28.5	28.0	29.6	25.0	17.2	11.0	2.0	2.5	11.0
水温	(℃)	17.5	20.5	22.3	27.1	31.5	30.6	28.6	23.8	26.0	13.8	12.5	15.2
残留塩素（参考値）	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2
1 一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム	0.003mg/L 以下			<0.0003									
4 水銀	0.0005mg/L 以下			<0.00005									
5 セレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
6 鉛	0.01mg/L 以下			<0.001									
7 ヒ素	0.01mg/L 以下			<0.001									
8 六価クロム	0.05mg/L 以下			<0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10 シアン	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11 硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			<1.0			<1.0			<1.0			<1.0
12 フッ素	0.8mg/L 以下			<0.08									
13 ホウ素	1.0mg/L 以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L 以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下			<0.004									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			<0.002									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L 以下			<0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L 以下			<0.06			0.22			<0.06			<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L 以下			0.01			0.017			<0.006			0.013
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			<0.003			0.003			<0.003			<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下			0.02			0.03			0.01			0.02
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			0.004			0.007			<0.003			0.005
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下			0.004			0.007			0.003			0.005
30 ブロモホルム	0.09mg/L 以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32 亜鉛	1.0mg/L 以下			<0.1									
33 アルミニウム	0.2mg/L 以下			0.03			0.09			0.04			0.03
34 鉄	0.3mg/L 以下			<0.03									
35 銅	1.0mg/L 以下			<0.1									
36 ナトリウム	200mg/L 以下			<20									
37 マンガン	0.05mg/L 以下			<0.005									
38 塩化物イオン	200mg/L 以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39 Ca,Mg 等（硬度）	300mg/L 以下			35.4									
40 蒸発残留物	500mg/L 以下			59									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			67									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L 以下			<0.0005									
0 有機物（TOC）	3mg/L 以下	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5
47 pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.6
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果一覧　　配水区：松島町　倉江配水区　　採水地：市役所松島庁舎

検査項目	水道法水質基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
気温	(℃)	13.6	18.3	21.5	29.0	28.2	29.9	25.2	17.4	11.0	2.5	2.9	11.7
水温	(℃)	19.5	23.4	25.0	29.3	34.3	32.9	29.9	24.0	25.6	13.5	12.5	16.1
残留塩素（参考値）	mg/L	0.25	0.15	0.25	0.25	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.25	0.3	0.25
1 一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム	0.003mg/L 以下			<0.0003									
4 水銀	0.0005mg/L 以下			<0.00005									
5 セレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
6 鉛	0.01mg/L 以下			<0.001									
7 ヒ素	0.01mg/L 以下			<0.001									
8 六価クロム	0.05mg/L 以下			<0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10 シアン	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11 硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			<1.0			<1.0			<1.0			<1.0
12 フッ素	0.8mg/L 以下			<0.08									
13 ホウ素	1.0mg/L 以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L 以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下			<0.004									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			<0.002									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L 以下			<0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L 以下			0.13			0.12			<0.06			<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L 以下			0.016			0.022			0.011			0.025
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			<0.003			0.013			<0.003			0.004
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下			0.02			0.04			0.02			0.03
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			0.005			0.009			0.006			0.008
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下			0.007			0.008			0.007			0.007
30 ブロモホルム	0.09mg/L 以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32 亜鉛	1.0mg/L 以下			<0.1									
33 アルミニウム	0.2mg/L 以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
34 鉄	0.3mg/L 以下			<0.03									
35 銅	1.0mg/L 以下			<0.1									
36 ナトリウム	200mg/L 以下			<20									
37 マンガン	0.05mg/L 以下			<0.005									
38 塩化物イオン	200mg/L 以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39 Ca,Mg 等（硬度）	300mg/L 以下			34.6									
40 蒸発残留物	500mg/L 以下			86									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			<0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L 以下			0.000001									
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L 以下			<0.0005									
46 有機物（TOC）	3mg/L 以下	0.8	1.1	0.7	0.7	1.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1
47 pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.5	7.3	7.3	7.3	6.8	6.8	7.5	7.4	7.5	7.3	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果一覧　　配水区：松島町　阿村配水区　　採水地：阿村体育館

検査項目	水道法水質基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
気温	(℃)	14.2	18.5	21.5	29.0	29.0	30.3	25.3	17.5	11.0	3.3	3.6	12.0
水温	(℃)	18.3	19.3	23.4	28.8	30.3	35.2	26.4	21.9	25.4	11.0	9.8	13.8
残留塩素（参考値）	mg/L	0.15	0.1	0.05	0.1	0.05	0.15	0.05	0.25	0.2	0.15	0.3	0.2
1 一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム	0.003mg/L 以下			<0.0003									
4 水銀	0.0005mg/L 以下			<0.00005									
5 セレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
6 鉛	0.01mg/L 以下			<0.001									
7 ヒ素	0.01mg/L 以下			<0.001									
8 六価クロム	0.05mg/L 以下			<0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10 シアン	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11 硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			<1.0			<1.0			<1.0			<1.0
12 フッ素	0.8mg/L 以下			0.08									
13 ホウ素	1.0mg/L 以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L 以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下			<0.004									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			<0.002									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L 以下			<0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L 以下			0.20			0.41			0.21			<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L 以下			0.028			0.041			0.025			0.023
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			<0.003			0.026			<0.003			<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下			0.03			0.05			0.03			0.03
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			0.011			0.025			0.025			0.008
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下			0.007			0.007			0.006			0.007
30 ブロモホルム	0.09mg/L 以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32 亜鉛	1.0mg/L 以下			<0.1									
33 アルミニウム	0.2mg/L 以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
34 鉄	0.3mg/L 以下			<0.03									
35 銅	1.0mg/L 以下			<0.1									
36 ナトリウム	200mg/L 以下			<20									
37 マンガン	0.05mg/L 以下			<0.005									
38 塩化物イオン	200mg/L 以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39 Ca,Mg 等（硬度）	300mg/L 以下			<30									
40 蒸発残留物	500mg/L 以下			60									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			<0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L 以下			0.000003									
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L 以下			<0.0005									
46 有機物（TOC）	3mg/L 以下	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9	1.1
47 pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	7.2	7.2	7.4	7.3	7.1
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果一覧　　配水区：姫戸町　姫戸配水区　　採水地：市役所姫戸統括支所

検査項目	水道法水質基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
気温	(℃)	15.0	17.8	21.7	29.8	30.0	30.5	25.9	17.6	10.6	4.8	4.7	12.2
水温	(℃)	14.3	17.8	22.5	30.5	35.0	33.3	30.0	22.0	24.3	11.6	9.2	15.3
残留塩素（参考値）	mg/L	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム	0.003mg/L 以下			<0.0003									
4 水銀	0.0005mg/L 以下			<0.00005									
5 セレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
6 鉛	0.01mg/L 以下			<0.001									
7 ヒ素	0.01mg/L 以下			<0.001									
8 六価クロム	0.05mg/L 以下			<0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10 シアン	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11 硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			<1.0			<1.0			<1.0			<1.0
12 フッ素	0.8mg/L 以下			<0.08									
13 ホウ素	1.0mg/L 以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L 以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下			<0.004									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			<0.002									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L 以下			<0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L 以下			<0.06			0.18			<0.06			<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L 以下			0.012			0.016			0.009			0.008
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下			0.02			0.03			0.02			0.02
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			0.004			0.006			0.005			<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下			0.005			0.006			0.005			0.005
30 ブロモホルム	0.09mg/L 以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32 亜鉛	1.0mg/L 以下			<0.1									
33 アルミニウム	0.2mg/L 以下			0.03			0.08			0.03			0.04
34 鉄	0.3mg/L 以下			<0.03									
35 銅	1.0mg/L 以下			<0.1									
36 ナトリウム	200mg/L 以下			<20									
37 マンガン	0.05mg/L 以下			<0.005									
38 塩化物イオン	200mg/L 以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39 Ca,Mg 等（硬度）	300mg/L 以下			32.6									
40 蒸発残留物	500mg/L 以下			70									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			<0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L 以下			<0.0005									
46 有機物（TOC）	3mg/L 以下	0.4	0.6	0.3	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6
47 pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果一覧　　配水区：龍ヶ岳町　龍ヶ岳大道配水区　　採水地：特別養護老人ホーム相生荘

検査項目	水道法水質基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
気温	(℃)	15.7	19.0	22.4	30.7	31.6	31.1	26.2	18.1	10.5	7.0	7.0	12.9
水温	(℃)	17.8	21.0	22.0	27.8	30.5	31.2	26.8	22.5	25.6	13.8	11.0	16.2
残留塩素（参考値）	mg/L	0.25	0.25	0.3	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.3	0.35	0.3	0.3
1 一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム	0.003mg/L 以下			<0.0003									
4 水銀	0.0005mg/L 以下			<0.00005									
5 セレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
6 鉛	0.01mg/L 以下			<0.001									
7 ヒ素	0.01mg/L 以下			<0.001									
8 六価クロム	0.05mg/L 以下			<0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10 シアン	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11 硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			<1.0			<1.0			<1.0			<1
12 フッ素	0.8mg/L 以下			<0.08									
13 ホウ素	1.0mg/L 以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L 以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下			<0.004									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			<0.002									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L 以下			<0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L 以下			<0.06			0.18			<0.06			<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L 以下			0.012			0.018			0.008			0.009
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下			0.02			0.03			0.02			0.02
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			0.004			0.006			0.004			0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下			0.005			0.007			0.005			0.005
30 ブロモホルム	0.09mg/L 以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32 亜鉛	1.0mg/L 以下			<0.1									
33 アルミニウム	0.2mg/L 以下			0.05			0.09			0.03			0.04
34 鉄	0.3mg/L 以下			<0.03									
35 銅	1.0mg/L 以下			<0.1									
36 ナトリウム	200mg/L 以下			<20									
37 マンガン	0.05mg/L 以下			<0.005									
38 塩化物イオン	200mg/L 以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39 Ca,Mg 等（硬度）	300mg/L 以下			30.7									
40 蒸発残留物	500mg/L 以下			70									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			<0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L 以下			<0.0005									
46 有機物（TOC）	3mg/L 以下	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
47 pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.9	7.7	7.8	8.0	7.8	8.0	8.0	7.5	7.7	7.7	7.7
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果一覧　　配水区：大矢野町　湯島配水区　　採水地：市役所湯島出張所

検査項目	水道法水質基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
気温	(℃)	20.0	20.0	19.6	31.0	35.0	32.0	20.0	21.0	17.0	21.0	22.0	15.0
水温	(℃)	18.0	22.0	20.2	29.0	31.0	20.0	18.0	19.0	15.0	16.0	14.0	14.0
残留塩素（参考値）	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3
1 一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	4	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム	0.003mg/L 以下			<0.0003									
4 水銀	0.0005mg/L 以下			<0.00005									
5 セレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
6 鉛	0.01mg/L 以下			<0.001									
7 ヒ素	0.01mg/L 以下			0.001									
8 六価クロム	0.05mg/L 以下			<0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10 シアン	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11 硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			1.5			1.7			1.7			1.8
12 フッ素	0.8mg/L 以下			<0.08									
13 ホウ素	1.0mg/L 以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L 以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下			<0.004									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			<0.002									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			<0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L 以下			<0.001									
21 塩素酸	0.6mg/L 以下			0.18			0.35			0.25			0.11
22 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L 以下			0.006			<0.006			<0.006			0.0012
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			<0.003			<0.003			<0.003			0.007
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下			0.02			0.01			0.02			0.01
26 臭素酸	0.01mg/L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下			0.05			0.03			0.04			0.04
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下			<0.003			<0.003			<0.003			0.005
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下			0.015			0.009			0.008			0.014
30 ブロモホルム	0.09mg/L 以下			0.009			<0.009			0.011			<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32 亜鉛	1.0mg/L 以下			<0.1									
33 アルミニウム	0.2mg/L 以下			0.10			0.13			0.10			0.10
34 鉄	0.3mg/L 以下			<0.03									
35 銅	1.0mg/L 以下			<0.1									
36 ナトリウム	200mg/L 以下			<20									
37 マンガン	0.05mg/L 以下			<0.005									
38 塩化物イオン	200mg/L 以下	24	22	22	22	21	22	23	24	25	26	24	26
39 Ca,Mg 等（硬度）	300mg/L 以下			74.3									
40 蒸発残留物	500mg/L 以下			200									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			<0.02									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下			<0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L 以下			<0.0005									
46 有機物（TOC）	3mg/L 以下	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
47 pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.8	7.6
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度 以下	0.6	1.2	0.9	0.8	1.2	2.1	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1