

様式第5号（第7条関係）

危険ブロック等の点検票

【補強コンクリートブロック塀用】

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	地盤面から2.2メートル以下である。	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上である。	はい	いいえ
		高さ2メートル以下の塀で10センチメートル以上である。	はい	いいえ
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ
		壁内に径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横80センチメートル以内に入っている。	はい	いいえ
4	控壁（高さが1.2メートルを超える場合）	3.4メートル以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある。	はい	いいえ
5	基礎	丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、1ミリメートル以上のひび割れがない。	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない。	はい	いいえ
8	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上に塀がない。	はい	いいえ
評価		8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要		
点検者氏名				

※ わからない場合は不適合

※ 鉄筋が入ってない場合は、様式第6号「組石造の塀の点検票」を使用

※市記入欄

確認者氏名	
-------	--