

様式第6号（第7条関係）

危険ブロック等の点検票

【組石造の塀の点検票】

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	地盤面から1.2メートル以下である。	はい	いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある。	はい	いいえ
3	控壁	4メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが20センチメートル以上ある。	はい	いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、1ミリメートル以上のひび割れない。	はい	いいえ
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない。	はい	いいえ
7	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上でない。	はい	いいえ
評価		7項目のうち、1つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要		
点検者氏名				

※ わからない場合は不適合

※市記入欄

確認者氏名	
-------	--